水質検査結果報告書

No. 36JB－2615

令和元年6月12日

宜野湾ガス株式会社　殿

厚生労働大臣登録検査機関　登録番号第97号
建築物飲料水水質検査登録長野県第59号水第8号
株式会社 科学技術開発センター
長野市大字北長池字南長池境 2058-3
TEL 026-263-2010　FAX 026-263-2012

令和元年5月27日 付け御依頼の水質検査結果は以下の通りです。

検査責任者　溝 口 一 徳

検体	検水種別	水道水（浄水器通過後）					
	採水場所	沖縄県宜野湾市大山　浄水器；にいみフルハウス600					
	採水者	日本アクティブ株式会社　小林					
	採水日時	令和元年5月24日　13時00分	気温 —	水温	—	湿度	—
	天候等	—	残留塩素	mg/L			

検査項目	単位	基準値	検査結果
パーフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	μg/L	—	0.01　未満
パーフルオロオクタン酸（PFOA）	μg/L	—	0.01　未満
以下余白			

判定	
備考	検査方法：LC/MS/MS法